

越秀区供水可靠性、供水环境可持续性 KPI 指标公示(2024 年 1 月)

2024 年 1 月广州市自来水有限公司供水可靠性及供水环境可持续性 KPI 指标公示表 (越秀区)			
序号	指标项	数据	单位
1	用户平均计划停水时长 WSR1	1.53	min/户
2	用户平均计划停水次数 WSR3	0.01	次/户
3	平均每次计划停水用户数 WSR5	222.78	户/次
4	用户平均抢修停水时长 WSR2	0.76	min/户
5	用户平均抢修停水次数 WSR4	0.01	次/户
6	平均每次抢修停水用户数 WSR6	488.67	户/次
7	供水可靠率(WSRI)	99.98%	
8	水厂水处理中污泥无害化处置率	/	
备注：1、统计数据来源于广州市自来水公司供水区域内越秀区 2024 年 1 月的供水数据。2、各项指标数据是根据中国城镇供水排水协会《城市供水系统用户端可靠性评价规程》计算所得。3、越秀区内没有水厂。			