



越秀区压力监测点平均压力、压力合格率

填报单位：广州市自来水有限公司生产运行部

2025年	区域	越秀区				平均
	测压点	中山六路	文德南	海珠南	天香街	
1月	平均压力 (MPa)	0.216	0.221	0.261	0.253	0.238
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	99.97%	99.99%
2月	平均压力 (MPa)	0.217	0.221	0.262	0.250	0.238
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

主管：陈名雷

审核：罗宇鹏

填表人：周永峰

报出日期：2025年3月2日